

Fixpunkte der (Innen-)Brandbekämpfung

Unten bleiben!

- Weniger Belastung
- Bessere Sicht (auch mit Lampe und WBK)
- Besserer Schutz der PSA

Zu- & Abluft- öffnungen beachten!

- mehr Luft = mehr Energie
- Öffnungen schließbar halten
 - Rauchverschluss?
 - Vorsicht mit Lüfter!

Rauchgase kühlen!

- Rauch ist brennbar
- keine Rauchgaskühlung = Lebensgefahr
- Laufend kühlen
- intensiver üben!

Feuer bekämpfen!

- sobald Brandherd erreichbar
- Außen/Innenangriff
- direkte / indirekte Brandbekämpfung
- pro 1 m² Zuluftöffnung min. 100 lpm